



Profil en U à souder sur tube 7cmx4cm
Profil mis en oeuvre pour fixation mécanique des menuiseries de la façade rideau
Percements Oblongs pour permettre une certaine tolérance de mouvement des éléments du mur rideau

Glacis minéral en recouvrement du relevé d'étanchéité repris

Profil en U à souder sur IPE 140 existants
Profil mis en oeuvre pour fixation mécanique des menuiseries de la façade rideau
Percements Oblongs pour permettre une certaine tolérance de mouvement des éléments du mur rideau

Mur Rideau mis en Oeuvre sur Structure Primaire existante
Profilé aluminium Géode des Ets Technal ou techniquement et visuellement équivalent
Profil Ep fini de 5.2cm, laqué dans le RAL noir des ouvrages de façades existants
Mise en oeuvre sur profils IPE 140 existant de contreventement par assemblage boulonné sur U soudé à la strucure primaire

Profil IPE 140 existant
A décaper, traiter, Modifier à façon selon ecommandations notice structure

Profil rectangulaire 7cmx4cm maintenu d'IPE à IPE pour fixation du premier élément horizontal du mur rideau

Radiateur en Acier
A charge du Lot CVCD/PB
Fixation sur longrine Béton